T A B E L

referitor la proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, aprobate cu O.M.A.I. nr.129/2016

Nr. crt.	Norma în vigoare	Norma propusă	Observații/motivări
1.	**Art. 7** (1) În situația în care lucrările de modificare și/sau de schimbare a destinației vizează părți ale unei construcții autorizate din punctul de vedere al securității la incendiu, atunci documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze doar spațiile asupra cărora se intervine, în scenariu făcându-se o analiză a modului în care aceste intervenții influențează cerința fundamentală "securitate la incendiu" a întregii construcții. (2) Autorizația de securitate la incendiu emisă pentru situația prevăzută la alin. (1) constituie anexă la autorizația de securitate la incendiu emisă inițial pentru acea construcție și se păstrează în aceleași condiții. *(3) În situația în care lucrările de modificare și/sau de schimbare a destinației vizează o construcție/spațiu,*	**La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.**	Pentru o mai bună coerență a actului normativ se propune separarea prevederilor art.7 din norme și menținerea prevederilor referitoare la construcțiile autorizate, concomitent cu modificarea și cuprinderea într-un alt articol a situației construcțiilor neautorizate.

Nr. crt.	Norma în vigoare	Norma propusă	Observații/motivări
	amenajare sau instalație, care nu are autorizație de securitate la incendiu, documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze întreaga construcție/spațiu, amenajare sau instalație.		
2.		**După articolul 7, se introduce un nou articol, art.7[1], cu următorul cuprins:** ***Art.7^1 - (1) În situația în care lucrările de modificare și/sau de schimbare a destinației vizează, în parte sau în întreg, un spațiu dintr-o construcție cu funcțiuni mixte sau o construcție, amenajare ori instalație, care nu are autorizație de securitate la incendiu, documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze întregul spațiu sau întreaga construcție/amenajare/instalație.*** ***(2) Prin excepție de la alin. (1), avizul/autorizația de securitate la incendiu pot fi emise și în cazul în care modificările și/sau schimbarea de destinație vizează o parte a spațiului sau a construcției, dacă aceasta se constituie ca un compartiment de incendiu sau este***	Legea nr.307/2006 stabilește cadrul general de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. Astfel, prevederile legii nu disting asupra modului în care se emit aceste acte de autoritate, aspect care este detaliat în normele metodologice. Prin urmare, pentru conformarea fondului construit existent la prevederile actuale ale normelor de securitate la incendiu, la întocmirea documentației de avizare/autorizare este necesară menținerea, ca regulă, a abordării întregii construcție/ amenajare/ instalație sau a întregului spațiu care face obiectul unor lucrări de modificare, inclusiv în situația în care respectivele modificări fac obiectul unor părți din construcție/spațiu. Pe de altă parte, dată fiind cerința societății de creare a posibilității de efectuare a unor lucrări de modificare parțiale, justificată de

Nr. crt.	Norma în vigoare	Norma propusă	Observații/motivări
		delimitat prin elemente de construcție similar unui compartiment de incendiu. ***(3) În situația prevăzută la alin. (2), documentația de avizare/autorizare tratează doar partea spațiului/construcției vizate de modificare sau schimbare a destinației.*** ***(4) În scenariul de securitate la incendiu, ca parte a documentației prevăzute la alin.(3), se realizează o analiză a modului în care modificările sau schimbările destinației influențează cerința fundamentală "securitate la incendiu" a întregului spațiu sau a întregii construcții.***	existența unor fonduri limitate, mai ales în cazul unor clădiri publice, față de necesarul de fonduri pentru lucrările de conformare a întregii construcții, a fost necesară adaptarea normelor, care să permită parcurgerea procesului de avizare/autorizare și în cazul unor modificări parțiale ale construcției și, astfel, cerificarea măsurilor de securitate la incendiu adoptate pentru spațiul supus lucrărilor de modificare, cât și influența asupra măsurilor necesar a fi adoptate pe întreaga construcție. Ca măsuri constructive, de asigurare a preîntâmpinării extinderii unui incendiu, soluția conformării spațiului supus lucrărilor de modificare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un compartiment de incendiu, sunt de natură a asigura un nivel minim de securitate la incendiu. Potrivit prevederilor *Normativului de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-99,* ***compartimentul de incendiu*** este considerat o construcție independentă date fiind performanțele impuse în ceea ce

Nr. crt.	Norma în vigoare	Norma propusă	Observații/motivări
			privește rezistența la foc a pereților (180 minute) și planșeelor (120 minute) care le separă de alte spații. Astfel, conformarea la măsurile de securitate la incendiu a întregii construcții s-ar putea realiza etapizat, pe măsura asigurării fondurilor necesare, dar și cu asigurarea măsurilor de securitate necesare funcționării construcției până la finalizarea acestui proces.
3.	**Art. 13** (1) Avizele și autorizațiile de securitate la incendiu și de protecție civilă se solicită inspectoratelor județene în a căror zonă de competență urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcțiile, instalațiile sau amenajările respective, de către persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, direct sau prin împuterniciți, denumiți în continuare solicitanți. (2) *Documentația* poate fi depusă și în format electronic, însoțită de semnătura electronică *a factorilor implicați în procesul de avizare/autorizare*.	**La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:** (2) ***Cererea de emitere a avizului sau autorizației*** poate fi depusă în format electronic însoțită de semnătura electronică ***a investitorului sau beneficiarului***. **La articolul 13, după alineatul (2) se**	Modificarea este impusă de necesitatea clarificării aspectele referitoare la factorii care trebuie să semneze documentațiilor depuse în format electronic. Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 307/2007, obligația de a obține avizele și autorizațiile de securitate la incendiu revin ***investitorului sau beneficiarului,*** caz în care cererea transmisă în format electronic trebuie însoțită de semnătura electronică a acestora. De asemenea, documentația tehnică care însoțește cererea transmisă electronic trebuie însușită de factorii care concură la proiectarea și verificarea proiectului. Astfel, semnăturile ar putea fi regăsite, în forma olografă, pe documentația tehnică

Nr. crt.	Norma în vigoare	Norma propusă	Observații/motivări
	(3) Modelele cererilor de eliberare a avizelor sunt prevăzute în anexele nr. 6-8. (4) Modelele cererilor de eliberare a autorizațiilor sunt prevăzute în anexele nr. 9 și 10.	**introduce un nou alineat, (2^1), cu următorul cuprins:** ***(2^1) Documentația tehnică care însoțește cererea menționată la alin.(2), poate fi depusă, de asemenea, în format electronic, caz în care trebuie să conțină și semnătura tuturor factorilor care concură la proiectarea și verificarea proiectului.***	imprimată pe suport letric și, ulterior, copiată în format electronic sau atașate ca semnături electronice la documentația vehiculată exclusiv electronic.
4.	**Art. 14** (1) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile. (2) Termenul de emitere a autorizațiilor este de maximum 30 de zile. (3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2) curg de la data înregistrării cererii, dacă documentația depusă este completă. (4) În situația în care documentația este incompletă, *în termen de cel mult 10 zile* de la data înregistrării cererii, inspectoratul județean comunică solicitantului, în scris,	**La articolul 14, alineatul (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:** (1) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile ***lucrătoare***. (2) Termenul de emitere a autorizațiilor este de maximum 30 zile ***lucrătoare***. (4) În situația în care documentația este incompletă, ***în termen de cel mult 5 zile*** lucrătoare de la data înregistrării cererii, inspectoratul județean comunică	În Monitorul Oficial al României nr.873 din 30 octombrie 2019 a fost publicată *Legea nr.193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții* care impune pentru autoritățile publice locale obligația de a emite avize/acordurile în termen de 15 zile lucrătoare. Sub incidența acestor prevederi intră inclusiv avizele de securitate la incendiu, sens în care cele două acte normative trebuie corelate.

Nr. crt.	Norma în vigoare	Norma propusă	Observații/motivări
	documentele care trebuie depuse spre completare, precum și faptul că trebuie să ridice documentația depusă. (5) Documentele necesare completării documentației se depun în maximum 30 de zile de la comunicare, de către persoanele prevăzute la art. 13, cu adresă scrisă în care se menționează numărul și data cererii. (6) Dacă documentația a fost transmisă în format electronic, documentele necesare completării se vor comunica în același format, în maximum 30 de zile de la înștiințare, de către persoanele prevăzute la art. 13, cu menționarea numărului și datei cererii.	solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare, precum și faptul că trebuie să ridice documentația depusă.	Potrivit prevederilor art.30 alin.(3) din Legea nr.307/2006 avizele și autorizațiile de securitate la incendiu se eliberează în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare. Acest termen a fost stabilit în corelare cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că aceste acte de autoritate fac parte din sistemul calității în construcții instituit de Legea nr.10/1995, respectiv avizele de securitate la incendiu stau la baza emiterii autorizației de construire iar autorizația de securitate la incendiu certifică îndeplinirea de către construcție a cerinței securitate la incendiu. Până în data de 30 octombrie 2019, termenul de îndeplinire a obligațiilor din Legea nr.50/1991 era stabilit în funcție de zile calendaristice. Odată cu publicarea Legii nr.193/2019, termenul de îndeplinire a obligațiilor este stabilit în zile lucrătoare, sens în care apare necesitatea corelării normelor metodologice cu noul cadru normativ.

Nr. crt.	Norma în vigoare	Norma propusă	Observații/motivări